

สรุปรายงานปริมาณการใช้น้ำประปาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำเดือนกรกฎาคม

ลำดับ	อาคาร	ปริมาณการใช้น้ำ (UNIT)						
		ก.ค 65	ก.ค 66	ก.ค 67	เฉลี่ย ก.ค	เปรียบเทียบ ก.ค 65	เปรียบเทียบ ก.ค 66	เปรียบเทียบเฉลี่ย ก.ค
1	มิเตอร์หน้า ส.ไฟฟ้า	583	478	-				
2	มิเตอร์อาคารบริหาร	712	875	1,004	864	เพิ่ม 292 (41%)	เพิ่ม 129 (14.7%)	เพิ่ม 140 (16.2%)
3	มิเตอร์อาคารวิจัยฯ	374	412	416	401	เพิ่ม 42 (11.2%)	เพิ่ม 4 (1%)	เพิ่ม 15 (3.8%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ		1,669	1,765					

ค่าน้ำประปารวมเป็นเงิน (บาท)

-

ประจำเดือนสิงหาคม

ลำดับ	อาคาร	ปริมาณการใช้น้ำ (UNIT)						
		ส.ค 65	ส.ค 66	ส.ค 67	เฉลี่ย ส.ค	เปรียบเทียบ ส.ค 65	เปรียบเทียบ ส.ค 66	เปรียบเทียบเฉลี่ย ส.ค
1	มิเตอร์หน้า ส.ไฟฟ้า	768	298	-				
2	มิเตอร์อาคารบริหาร	1,055	970	987	1,004	ลด 68 (6.4%)	เพิ่ม 17 (1.8%)	ลด 17 (1.7%)
3	มิเตอร์อาคารวิจัยฯ	401	288	435	375	เพิ่ม 34 (8.5%)	เพิ่ม 147 (51%)	เพิ่ม 60 (16.1%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ		2,224	1,556					

ค่าน้ำประปารวมเป็นเงิน (บาท)

-

ประจำเดือนกันยายน

ลำดับ	อาคาร	ปริมาณการใช้น้ำ (UNIT)						
		ก.ย 65	ก.ย 66	ก.ย 67	เฉลี่ย ก.ย	เปรียบเทียบ ก.ย 65	เปรียบเทียบ ก.ย 66	เปรียบเทียบเฉลี่ย ก.ย
1	มิเตอร์หน้า ส.ไฟฟ้า	520	432	-				
2	มิเตอร์อาคารบริหาร	1,075	983	983	1,014	ลด 92 (8.6%)	เท่าเดิม - (0%)	ลด 31 (3%)
3	มิเตอร์อาคารวิจัยฯ	378	408	415	400	เพิ่ม 37 (9.8%)	เพิ่ม 7 (1.7%)	เพิ่ม 15 (3.7%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ		1,973	1,823					

ค่าน้ำประปารวมเป็นเงิน (บาท) -

ปริมาณการใช้น้ำสะสมประจำเดือน มกราคม-กันยายน


ลำดับ	อาคาร	ปริมาณการใช้น้ำ (UNIT)						
		ม.ค-ก.ย 65	ม.ค-ก.ย 66	ม.ค-ก.ย 67	เฉลี่ย ม.ค-ก.ย	เปรียบเทียบ ม.ค-ก.ย 65	เปรียบเทียบ ม.ค-ก.ย 66	เปรียบเทียบเฉลี่ย ม.ค-ก.ย
1	มิเตอร์หน้า ส.ไฟฟ้า	5,235	3,550					
2	มิเตอร์อาคารบริหาร	6,934	8,656	8,327	7,972	เพิ่ม 1,393 (20.1%)	ลด 329 (3.8%)	เพิ่ม 355 (4.4%)
3	มิเตอร์อาคารวิจัยฯ	2,929	2,847	3,515	3,097	เพิ่ม 586 (20%)	เพิ่ม 668 (23.5%)	เพิ่ม 418 (13.5%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ		15,098	15,053					

ค่าน้ำประปารวมเป็นเงิน (บาท) -

** ค่าน้ำประปาหน่วยละ 24 บาท


ปริมาณการใช้น้ำมิเตอร์หน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 65-67

(โรงหล่อ ส.เหมืองแร่ฯ ส.เคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน)




ปริมาณการใช้น้ำมิเตอร์อาคารบริหาร ปี 65-67


(อาคารสตางค์และตึกหุ่นยนต์)



ปริมาณการใช้น้ำมิเตอร์อาคารวิจัยฯ ปี 65-67



ปริมาณการใช้น้ำสะสมรวมทุกอาคาร ปี 65-67



สรุปปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

เดือนกรกฎาคม

อาคาร	ปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้า (unit)									
	ก.ค 65	ก.ค 66	ก.ค 67	เฉลี่ย ก.ค	เปรียบเทียบ ก.ค 65		เปรียบเทียบ ก.ค 66		เปรียบเทียบเฉลี่ย ก.ค	
อาคารสตางค์มั่งคลสุข	83,700	100,700	109,200	97,867	เพิ่ม	25,500 (30.5%)	เพิ่ม	8,500 (8.4%)	เพิ่ม	11,333 (11.6%)
อาคารบรรยายและปฏิบัติการเรียนรวม	22,976	24,224	26,176	24,459	เพิ่ม	3,200 (13.9%)	เพิ่ม	1,952 (8.1%)	เพิ่ม	1,717 (7%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติการ พื้นฐานและสโมสร นศ.	27,776	30,368	8,016	22,053	ลด	19,760 (71.1%)	ลด	22,352 (73.6%)	ลด	14,037 (63.7%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ โรงหล่อ โลหะและโรงไปโอดีเซล	16,144	16,448	17,536	16,709	เพิ่ม	1,392 (8.6%)	เพิ่ม	1,088 (6.6%)	เพิ่ม	827 (4.9%)
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิริธร	43,450	48,100	56,000	49,183	เพิ่ม	12,550 (28.9%)	เพิ่ม	7,900 (16.4%)	เพิ่ม	6,817 (13.9%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ	194,046	219,840	216,928	210,271	เพิ่ม	22,882 (11.8%)	ลด	2,912 (1.3%)	เพิ่ม	6,657 (3.2%)

ค่าไฟฟ้ารวมคิดเป็นเงิน (บาท)

1,084,640

เดือนสิงหาคม

อาคาร	ปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้า (unit)									
	ส.ค 65	ส.ค 66	ส.ค 67	เฉลี่ย ส.ค	เปรียบเทียบ ส.ค 65		เปรียบเทียบ ส.ค 66		เปรียบเทียบเฉลี่ย ส.ค	
อาคารสตางค์มั่งคลสุข	103,400	96,900	106,100	102,133	เพิ่ม	2,700 (2.6%)	เพิ่ม	9,200 (9.5%)	เพิ่ม	3,967 (3.9%)
อาคารบรรยายและปฏิบัติการเรียนรวม	25,056	23,456	23,904	24,139	ลด	1,152 (4.6%)	เพิ่ม	448 (1.9%)	ลด	235 (1%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติการ พื้นฐานและสโมสร นศ.	33,008	29,648	11,024	24,560	ลด	21,984 (66.6%)	ลด	18,624 (62.8%)	ลด	13,536 (55.1%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ โรงหล่อ โลหะและโรงไปโอดีเซล	18,480	17,984	15,760	17,408	ลด	2,720 (14.7%)	ลด	2,224 (12.4%)	ลด	1,648 (9.5%)
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิริธร	48,910	41,500	53,700	48,037	เพิ่ม	4,790 (9.8%)	เพิ่ม	12,200 (29.4%)	เพิ่ม	5,663 (11.8%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ	228,854	209,488	210,488	216,277	ลด	18,366 (8%)	เพิ่ม	1,000 (0.5%)	ลด	5,789 (2.7%)

ค่าไฟฟ้ารวมคิดเป็นเงิน (บาท)

1,052,440

เดือนกันยายน

อาคาร	ปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้า (unit)									
	ก.ย 65	ก.ย 66	ก.ย 67	เฉลี่ย ก.ย	เปรียบเทียบ ก.ย 65		เปรียบเทียบ ก.ย 66		เปรียบเทียบเฉลี่ย ก.ย	
อาคารสตางค์มั่งคั่งคลุข	101,000	101,800	94,100	98,967	ลด	6,900 (6.8%)	ลด	7,700 (7.6%)	ลด	4,867 (4.9%)
อาคารบรรยายและปฏิบัติการเรียนรวม	23,072	23,552	24,544	23,723	เพิ่ม	1,472 (6.4%)	เพิ่ม	992 (4.2%)	เพิ่ม	821 (3.5%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติการ พื้นฐานและสโมสร นศ.	29,856	30,144	13,728	24,576	ลด	16,128 (54%)	ลด	16,416 (54.5%)	ลด	10,848 (44.1%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ โรงหล่อ โลหะและโรงไปโอดีเซล	16,432	16,720	14,944	16,032	ลด	1,488 (9.1%)	ลด	1,776 (10.6%)	ลด	1,088 (6.8%)
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร	50,950	46,300	47,600	48,283	ลด	3,350 (6.6%)	เพิ่ม	1,300 (2.8%)	ลด	683 (1.4%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ	221,310	218,516	194,916	211,581	ลด	26,394 (11.9%)	ลด	23,600 (10.8%)	ลด	16,665 (7.9%)

ค่าไฟฟ้ารวมคิดเป็นเงิน (บาท)

974,580




สะสมเดือนมกราคม-กันยายน




อาคาร	ปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้า (unit)									
	ปี 65	ปี 66	ปี 67	เฉลี่ย	เปรียบเทียบปี 65		เปรียบเทียบปี 66		เปรียบเทียบเฉลี่ย	
อาคารสตางค์มั่งคั่งคลุข	732,600	829,820	892,700	818,373	เพิ่ม	160,100 (21.9%)	เพิ่ม	62,880 (7.6%)	เพิ่ม	74,327 (9.1%)
อาคารบรรยายและปฏิบัติการเรียนรวม	173,568	189,520	197,088	186,725	เพิ่ม	23,520 (13.6%)	เพิ่ม	7,568 (4%)	เพิ่ม	10,363 (5.5%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเคมี ปฏิบัติการ พื้นฐานและสโมสร นศ.	239,200	250,576	177,824	222,533	ลด	61,376 (25.7%)	ลด	72,752 (29%)	ลด	44,709 (20.1%)
อาคาร ส. วิศวกรรมเหมืองแร่ โรงหล่อ โลหะและโรงไปโอดีเซล	121,440	138,320	130,144	129,968	เพิ่ม	8,704 (7.2%)	ลด	8,176 (5.9%)	เพิ่ม	176 (0.1%)
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร	361,300	387,370	443,500	397,390	เพิ่ม	82,200 (22.8%)	เพิ่ม	56,130 (14.5%)	เพิ่ม	46,110 (11.6%)
รวมทุกอาคารของคณะฯ	1,628,108	1,795,606	1,841,256	1,754,990	เพิ่ม	213,148 (13.1%)	เพิ่ม	45,650 (2.5%)	เพิ่ม	86,266 (4.9%)




ค่าไฟฟ้ารวมคิดเป็นเงิน (บาท)




9,206,280

** ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท









ค่าสาธารณูปโภคที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องสมทบคืน สนอ.หาดใหญ่

ปีงบประมาณ	ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งมหาวิทยาลัย (บาท)	เงินเหลือจ่ายสมทบ ค่าสาธารณูปโภค (บาท)	ค่าสาธารณูปโภคหัก เงินเหลือจ่ายสมทบ (บาท)	ค่าสาธารณูปโภคหัก เงินเหลือจ่าย ของ คณะฯ (บาท)	คณะฯได้รับจัดสรร (บาท)	ค่าสาธารณูปโภค สมทบจริง (บาท)
2562	67,724,389	19,761,830	47,962,559	3,503,841	250,000	3,253,841
2563	89,104,276	62,634,837	26,469,439	1,675,147	250,000	1,425,147
2564	79,791,709	54,439,323	25,352,386	1,684,037	250,000	1,434,037
2565	52,095,014	24,615,958	27,479,056	2,347,549	250,000	2,097,549
2566	52,143,644	21,265,952	28,705,692	2,602,972	250,000	2,352,972
2567	92,094,829	12,888,465	79,206,364	6,756,915	250,000	6,506,915

